

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта : код ОСИ 7700

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)			
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»			
СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района»			ОГРН 1089847323554
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1.Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам			ОКВЭД основной 88.10
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации		ОКФС 13
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации.		ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор		Краснянский Дмитрий Валерьевич
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812)576-56-85	Факс(812)576-56-85	
Е-mail организации			
Юридический адрес организации	198412	Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, пом. 10-Н	
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198412	Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, пом. 10-Н	
		(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН 1027809244561
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (договор безвозмездного пользования)			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			
191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А.			
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел.	Факс		Е-mail
Наименование вышестоящей организации		Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037841000647
Юридический адрес вышестоящей организации	198510	Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Калининская, д.7	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга	
Попов Дмитрий Александрович			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел. (812) 450-74-20	Факс (812) 450-65-18
Е-mail вышестоящей организации		tuptdrv@gov.spb.ru	

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, пом. 10-Н												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	135,3												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этаж												
Кадастровый номер объекта	78	40	20520	3	15	10							
Категории обслуживаемого населения: инвалиды (в том числе дети-инвалиды)													
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.													
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Территория не принадлежит СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района»					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	3	не менее 1,2	п.5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰	020	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		1	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	%	10	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п.5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.4	
		1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,12	не менее 0,05	п.5.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,006	не более 0,015	п.5.1.9	

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п.5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	‰	0	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	

2. Входной узел

2.1	Наружные лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,4	не менее 1,35		
		0	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	0		п.5.1.13	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
		0	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12 СП 59.13330.201 2 п.5.1.12 СП 59.13330.201 6	
		0	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.12.	

2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	‰	0	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	‰	0	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0	не менее 0,8	п.6.2.9	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	0		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
2.6	Входные площадки	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.4	
		0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	0	1-2		
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0,011	не более 0,015	п.6.1.2	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,6	не менее 1,6	п.6.1.8.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	

2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0	не менее 0,8	п.6.1.5	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,012	не более 0,014	п.6.2.4	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0			

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,3		
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,3		
		0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	0	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	0	не менее 2,0		
		0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0	не менее 0,9	п.6.2.2	
		0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	0	не менее 1,4	п.6.2.2	
		0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0	не менее 1,2	п.6.2.2	

		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет		п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Ширина «К»	м	1,12	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,012	не более 0,014	п.6.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,05	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8	
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		0	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,96	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11	
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	п.6.2.12	

		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.12.	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,15	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
		0	1	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Уклон «К»	%	0	не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
					Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	0	0,9-1,0		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0	не менее 0,8	п.6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	0		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	не менее 1,1	п.6.2.14	

3.9	Пути эвакуации	0	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.8	
		0	1	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	5, но не менее одного места	п.8.1.4	
4.1.2	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:	0	0			

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	5	п.6.3.2	
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	0	не менее одной	п.8.1.4	

6. Автостоянки

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
-----	---	---	---	---	---	---	---	--	---------	--

Заполнил Анкету:

423-56-85

телефон

Заместитель директора

Директор

Согласовано:

423-56-85

телефон

Должность руководителя обследованного объекта

Артюшина Лариса Павловна

ФИО

Краснянский Дмитрий

Валерьевич

ФИО



«03» 05 2023г.

«03» 05 2023г.