

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта : код ОСИ 8866

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)			
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»			
СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района»			ОГРН 1089847323554
(полное и сокращенное наименования организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1.Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам			ОКВЭД основной 88.10
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации		ОКФС 13
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации.		ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор		Краснянский Дмитрий Валерьевич
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812)576-56-85	Факс(812)576-56-85	
E-mail организации			
Юридический адрес организации	адрес	198412	Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, пом. 10-Н
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	198516	Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, д. 5. Лит. А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН 1089847323554
СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района», оперативное управление			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б, пом. 10-Н			
			(почтовый адрес)
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел.	Тел.(812)576-56-85	Факс Тел.(812)576-56-85	E-mail : csridi_p@mail.ru
Наименование вышестоящей организации			ОГРН 1037841000647
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга			
Юридический адрес организации	адрес	вышестоящей	198510 Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Калининская, д.7
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Попов Дмитрий Александрович			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел. (812) 450-74-20	Факс (812) 450-65-18
E-mail вышестоящей организации		tuptrdv@gov.spb.ru	

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, д. 5. Лит. А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	496.9									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи									
Кадастровый номер объекта	78	40	0019223	1008						
Категории обслуживаемого населения: инвалиды (в том числе дети-инвалиды)										инвалиды
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Территория не принадлежит СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района»					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2	не менее 1,2	п.5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	

		0	0	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰	0	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰	0	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰	0	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п.5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п.5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	‰	0	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п.5.1.12	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	‰	0	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	‰	0	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	1	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,8	не менее 0,8	п.6.2.9	
		1	0	0	Уклон пандуса, «К»	‰	50	не более 80,0 (1:12,5)	п.6.2.9	

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	0		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
2.6	Входные площадки	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
		1	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4	
		0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	0	1-2		
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0,01	не более 0,015	п.6.1.2	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,2	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,75	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	1,5	не менее 0,8	п.6.1.5	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	не более 0,014	п.6.2.4	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0	не выше 1,0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	не менее 0,95	п.6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет			
		1	0	0	Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие	да			
		1	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	да		п.6.5.12	
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-20 18	
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	0	не менее 2,0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,3	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет		п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,97	не менее 0,9	п.6.2.4	

		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,012	не более 0,014	п.6.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,13 - 0,17		
		0	1	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8	
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11	
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	п.6.2.12	
		1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,045		
		1	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.6.2.8 СП 59.13330.2012	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	

3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Уклон «К»	%	θ	не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
					Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		0,9-1,0		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0	не менее 0,8	п.6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	не менее 1,1	п.6.2.14	
3.9	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	1	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
5.Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5	п.6.3.2	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	Ширина «К»	м	1,8	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,27	не менее 2,25		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	не менее 0,9		
		0	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	наружу		
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п.6.3.3	

		1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
		1	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	да		п.6.3.3	
		1	0	0	Высота расположения раковины «К»	м	0,8	0,8-0,85	п.6.3.3	
		1	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0,76	не менее 0,75	п.6.3.3	
		1	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,51	не менее 0,5	п.8.1.7	
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.8.1.7	
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.8.1.7	
5.3	Кабины душевые закрытая	1	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	2	не менее одной	п.8.1.4	
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	0,9	п.6.2.4	
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	наружу	п.6.3.5	
		1	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	да		п.6.3.5	
		1	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.3.5	
		1	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,8	не менее 0,9	п.6.3.7	
		1	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,8	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	2,0	не менее 1,5	п.6.3.7	
		1	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	0,48	0,48	п.6.3.5	

		1	0	0	Ручной душ «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	да		п.6.35	
		1	0	0	Настенные поручни «С», «О»	наличие	да		п.6.3.5	
		1	0	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да		п.6.3.9	
		1	0	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	05	не менее 0,5	п.6.3.5	
		1	0	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	0,5	не менее 0,5		
		1	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1,5	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,2	не менее 1,8		
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

423-56-85
телефон

Согласовано:
423-56-85
телефон

Заместитель директора
Заполнил Анкету:

Директор
Должность руководителя обследованного
объекта

Артюшина Л.П.
ФИО

Краснянский Д.В.
ФИО



(подпись)
(подпись)

«03» мая 2023г.

«03» мая 2023г.